



Szczecin, dnia 18 listopada 2019 r.

Znak sprawy: WOIRZL-II.272.53.2019.SK

Adres do korespondencji:

Województwo Zachodniopomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wieloosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych

pl. Hołdu Pruskiego 8, pok. 24

70-550 Szczecin

Tel.: 91 44 19 201

Fax: 91 43 10 965

adres e-mail: zamowienia.publiczne@wzp.pl

strona internetowa: www.przetargi.wzp.pl

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną pn. „**Świadczenie usług ochrony w obiektach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego**” o wartości poniżej 750.000 euro, o której mowa w art. 138o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY / WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA

Działając na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz zgodnie z rozdziałem X Ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną (dalej „Ogłoszenie”), **Zamawiający w odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści Ogłoszenia – udziela odpowiedzi / wyjaśnia treść Ogłoszenia.**

Pytanie nr 1:

Z jaką częstotliwością mają być realizowane konserwacje systemów alarmowych, a z jaką systemów pożarowych?

Odpowiedź na Pytanie nr 1:

Konserwacje systemów alarmowych Wykonawca przeprowadza z częstotliwością, jaką przewidział producent. System przeciwpożarowy konserwuje i dokonuje przeglądu Zamawiający we własnym zakresie.

Pytanie nr 2:

Czy Wykonawca w ramach zadania ma dokonać poprzez Inspektora Ochrony Radiologicznej pomiaru szczelności czujek izotopowych?

Odpowiedź na Pytanie nr 2:

Wykonawca w ramach zadania nie wykonuje pomiaru szczelności czujek izotopowych.

Pytanie nr 3:

Czy Wykonawca ma przewidzieć koszty napraw wymagających wymiany sprzętu instalacji alarmowych i ppoż., i wliczyć w koszty zadania, czy też naprawy będą realizowane na podstawie odrębnych zleceń po akceptacji kosztorysów ofertowych Wykonawcy?

Odpowiedź na Pytanie nr 3:

Naprawy instalacji alarmowej będą wykonywane na podstawie odrębnych zleceń po akceptacji kosztorysów Wykonawcy.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający posiada ubezpieczenie obejmujące rozległe uszkodzenia, które mogą być następstwem wyładowań atmosferycznych i przepięć elektromagnetycznych? Kto w przypadku takich zdarzeń będzie ponosił koszty rozległej odbudowy instalacji – zamawiający czy wykonawca?

Odpowiedź na Pytanie nr 4:

W przypadku zdarzeń losowych (np. przepięcie) koszty odbudowy instalacji alarmowej pokrywa Zamawiający.

Powyższe odpowiedzi stają się częścią Ogłoszenia wiążąca dla Wykonawców. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe odpowiedzi podczas sporządzania ofert.

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert.

Oferty należy składać w terminie do dnia **22 listopada 2019 r.** do godziny **12.00** w budynku **Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Plac Hołdu Pruskiego 8, pokój 24 (II piętro), 70–550 Szczecin.**

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi tego samego dnia (tj. **22 listopada 2019 r.**) o godzinie **12.30** w pokoju nr 28 (II piętro) w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Plac Hołdu Pruskiego 8, 70–550 Szczecin.

z up. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

Przemysław Włosek

*Sekretarz Województwa
Dyrektor Generalny Urzędu*

Kierownik Zamawiającego

Proszę o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na adres e-mail: zamowienia.publiczne@wzp.pl

Potwierdzam otrzymanie stron pisma w dniu listopada 2019 r. o godz.

podpis osoby przyjmującej korespondencję oraz pieczęć firmy

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin,
tel. (+48 91) 48 07 243, (+48 91) 48 07 253, fax (+48 91) 48 93 968 www.wzp.pl