data:	07/2009 r.
skala:	1:50
nr rys.:	3/E
rysunek:	RZUT I PIĘTRA-INSTALACJE ELEKTRYCZNE
faza:	PROJEKT BUDOWLANY
inwestor:	**WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE** Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie UL. KORSARZY 34, 50-540 SZCZECIN
adres:	SZCZECIN, ul. WYZWOLENIA 105 dz. nr 8/4
inwestycja:	PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU SZKOŁY POLICEALNEJ PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH
opracowujący:	mgr inż. ŁUKASZ SŁABY podpis:
sprawdzający:	inż. HALINA RZEWUSKA upr. proj. nr 4/SZ/79 podpis:
projektant:	mgr inż. ZENON CZUPRYŃSKI upr. proj. nr NB-W-7210/14/79 podpis:
	70-376 Szczecin, ul. 5-go Lipca 30/21, tel. (091)4849615, 501533573 DOMINIK BARSZCZEWSKI ARCHITEKT

UWAGI:

LP	Nazwa pomieszczenia	Wysokość montażu oprawy
1	1.01 Kl. Schodowa	3,5m*
2	1.02 Komunikacja	Nastropowo
3	1.03 Sala komputerowa	Nastropowo
4	1.04 Sala komputerowa	Nastropowo
5	1.05 Administracja	3m*
6	1.06 Księgowość	3m*
7	1.07 gł. Księgowość	3m*
8	1.08 Komunikacja	Nastropowo
9	1.10 Kierownik	3m*
10	1.11 Gab. Dyrektora	3m*
11	1.12 Sekretariat	3m*
12	1.15 WC męski	W suficie podwieszanym
13	1.14 WC niepełnosprawnych	W suficie podwieszanym
14	1.13 Komunikacja	3m*

* -wysokość oprawy od posadzki

LEGENDA:

NAZWA_TAB_Z_KTÓREJ_DANE_GNIAZDO_JEST_ZASILONE
NR_OBW_W_TAB_Z_KTÓREGO_DANE_GNIAZDO_JEST_ZASILONE
TP0/4
OZNACZENIE OPRAWY Z INWERTEREM (POD. 3h)
OZNACZENIE WŁ.CZNIK ZAŁ./WYŁ. DANA OPRAWA
EM
W1
TOK/1
NR_OBW_W_TAB_Z_KTÓREGO_DANA_OPRAWA_JEST_ZASILONA
NAZWA_TAB_Z_KTÓREJ_DANA_OPRAWA_JEST_ZASILONA
OZNACZENIE OPRAWY ZAŁ./WYŁ. PRZEZ_DANY_WYŁ._OŚW.
b6 b7
TRASA PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH

OZNACZENIE GNIAZD I ŁĄCZNIKÓW

GNIAZDO PODWÓJNE 2x2P+Z, IP20
GNIAZDO TROJFAZOWE 5P+Z, IP40
GNIAZDO POJEDYNCZE 2P+Z, IP40
ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, IP20
ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY, IP20
ŁĄCZENIE JEDNOBIEGUNOWY, IP40
WYPUST

TYPY OPRAW

D1
OPRAWA PRISMA 2x35W HF OP, prod. THORN
D2
OPRAWA PRISMA 2x49W HF OP, prod. THORN
E1
OPRAWA Arezzo 87329 Ø345mm, 7Wmm, E27, 60W prod. EGLO
V1
VOYAGER ALU LED, prod. THORN.
C1
CHALICE 190H 2X26W TC-DEL HF + CHALICE 190 GLASS IP44 CL, prod. THORN.
OPRAWA ERGEN 4x21W YB-ERG594-21 prod. ELGO
OPRAWA ERGEN 4x35W YB-ERG094-35 prod. ELGO

BUDYNEK ISTNIEJĄCY