GIPSOWNIA
0 | 19 | 17,58 m2 | linoleum

PRACOWNIA CHEMICZNA
0 | 8 | 66,48 m2 | wykładzina chemoodporna

KLATKA SCHODOWA
2 | 2 | 14,90 m2 | gress

WC "D"
0 | 3 | 8,85 m2 | płytki ceramiczne

WC "M"
0 | 4 | 4,16 m2 | płytki ceramiczne

PRACOWNIA
0 | 5 | 31,81 m2 | linoleum

PRACOWNIA TECHN. DENTYSTYCZNEJ
0 | 18 | 43,26 m2 | linoleum

POKÓJ NAUCZYCIELSKI
0 | 12 | 21,74 m2 | linoleum

PRACOWNIA MODELOWANIA
0 | 17 | 36,95 m2 | linoleum

ODLEWNIA
0 | 16 | 10,89 m2 | linoleum

WC
0 | 13 | 2,84 m2 | płytki ceramiczne

WC "N"+ "M"
0 | 15 | 4,10 m2 | płytki ceramiczne

WC "D"
0 | 14 | 7,56 m2 | płytki ceramiczne

PRACOWNIA TECHN. DENTYSTYCZNEJ
0 | 11 | 50,24 m2 | linoleum

GIPSOWNIA
0 | 10 | 10,70 m2 | linoleum

KOMUNIKACJA
0 | 9 | 62,57 m2 | linoleum

KOMUNIKACJA
0 | 1 | 25,28 m2 | linoleum

PRACOWNIA TECHN. DENTYSTYCZNEJ
0 | 20 | 51,18 m2 | linoleum

ZAPLECZE- GIPSOWNIA
0 | 21 | 11,05 m2 | linoleum

POM. UTWARDZANIA PROTEZ
0 | 22 | 12,56 m2 | linoleum

POM. SOCJALNE
0 | 7 | 7,26 m2 | linoleum

MASAŻ SUCHY- PRACOWNIA
0 | 6 | 30,37 m2 | linoleum

ZABUDOWA BALKONU DO LIKWIDACJI

N=100m³/h W=100 m³/h
10 x DK 50 10 x 72 m³/h
N=720m³/h W=720 m³/h
4 x KWA 315x160 4 x 180 m³/h
Digestorium
W70.D - W10.7 V=720 m³/h Kanał wywiewny Clip PE ϕ 200, L=10m
KP1 Q=13,2 kW (1564x200x300mm, G=24 kg)
W10 80 m³/h
W10 100 m³/h
6 x DK 50 6 x 55 m³/h
N=330m³/h W=330 m³/h
W10.1 ϕ 100
2 x KWA 200x200 2 x 165m³/h
W20.D 220 m³/h
W10.3
W10 40 m³/h
N=405m³/h W=405 m³/h
6 x DK 50 6 x 68 m³/h
KNA 250x160 100 m³/h
KWA 200x160 100 m³/h
W1 1155 m³/h 200x300
3 x KWA 250x160 3 x 135 m³/h
W1 1975 m³/h 300x500
N1 3125 m³/h 400x500
3 x KWA 200x200 3 x 160 m³/h
3 x KWA 200x160 3 x 120 m³/h
N=360 m³/h W=360 m³/h
N=480 m³/h W=480 m³/h
W1 300x200
N1 400x250
6 x DK 50 6 x 60 m³/h
N=250 m³/h W=250 m³/h
2 x KNA 200x200 2 x 125 m³/h
Okap V=250 m³/h
Digestorium V=250 m³/h
KWA 400x160 250 m³/h
W90.D V=250 m³/h
W60.D - W10.6 V=250 m³/h Kanał wywiewny Clip PE ϕ 160, L=10m
Klapa p/poż.
7 x DK 50 7 x 68 m³/h
W11 100 m³/h
W11 120 m³/h
W10 100 m³/h
W10 50 m³/h
W2 720 m³/h 200x300 Klapa p/poż.
N2 720 m³/h 200x300 Klapa p/poż.
W2 720 m³/h 300x200
N2 720 m³/h 300x200
W1 480 m³/h 200x200
N1 480 m³/h 200x200
3 x KWA 200x200 3 x 160 m³/h
N=480 m³/h W=480 m³/h
8 x DK 50 8 x 60 m³/h
W11 100 m³/h
KP2 Q=13,2 kW (1564x200x300mm, G=24 kg)

budynek 11 | budynek 13

LEGENDA

- Nawiew powietrza nawiewnikiem okiennym ciśnieniowym AMO V=45m3/h
- Wentylator łazienkowy
- Wentylator dachowy
- N — Instalacja nawiewna
- W — Instalacja wywiewna

RZUT PARTERU

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ Sp. z o.o.
BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO
85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 12a
tel. fax (052) 322 12 53
www.miastoprojekt-bydgoszcz.pl

INWESTYCJA
Remont i modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie-
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie
budynek przyul. Broniewskiego 11-13

INWESTOR
Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie
ul. Broniewskiego 9, 71-460 Szczecin

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż.Maria Hanna Granowska	7210 /102 / 76 spec. inst.-ciepl.	
OPRACOWAŁ	mgr inż.Beata Kucharska		
SPRAWDZIŁ	Inż. Józef Malecki	2824/78/Bg, 1393/75/Bg	
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA	WENTYLACJA		
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PARTERU		

WERSJA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
-	16.11.2009 r.	1:50	W2