

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 euro na „Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 4 kotłowni gazowych dla potrzeb nieruchomości położonych przy ul. Sokołowskiego 9, 11a, 13a, 13, 15 oraz 17 w Szczecinie”.

### Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm. zw. dalej ustawa PZP) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 euro na „Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 4 kotłowni gazowych dla potrzeb nieruchomości położonych przy ul. Sokołowskiego 9, 11a, 13a, 13, 15 oraz 17 w Szczecinie”, Zamawiający zmienia treść SIWZ oraz zmienia termin składania i otwarcia ofert:

W związku z przeprowadzoną wizją lokalną przyszłego terenu placu budowy – budynek przy ul. Sokołowskiego 11a w Szczecinie stwierdzono możliwość obniżenia o 25 cm istniejącą posadzkę w pomieszczeniu kotłowni (istniejący poziom -2,25 m) do poziomu -2,50m, tak jak poziom posadzki korytarza.

Zamawiający wprowadza zmianę w treści SIWZ polegającą na obniżeniu posadzki w pomieszczeniu kotłowni w piwnicy budynku przy ul. Sokołowskiego 11a w Szczecinie, dz. Nr 2/7, obręb 4 Dąbie 15. Istniejącą posadzkę w pomieszczeniu kotłowni zbudowaną z cegły ceramicznej na rąb (wysokość 12 cm) należy rozebrać oraz usunąć grunt do poziomu ok. -2,62m. Na izolacji p/wilgociowej z folii budowlanej wylać na gruncie płytę posadzki kotłowni grub. 12cm z betonu klasy B20 zbrojoną p/skurczowo w połowie wysokości płyty siatką z prętów #6 ze stali A-III o oczkach 15x15 cm. Wprowadzona zmiana oparta jest na opinii technicznej wraz z przekrojem kotłowni w skali 1:50 a prace budowlane winny być prowadzone w oparciu o przedmiar robót.

**Integralną częścią niniejszej zmiany jest opinia techniczna wraz z załącznikiem w postaci przekroju kotłowni 1:50 oraz dodatkowy przedmiar robót w budynku przy ul. Sokołowskiego 11a w Szczecinie.**


Powyższe wyjaśnienia stają się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.

Oferty należy składać w terminie do dnia **25 maja 2012 r. do godziny 11.00** w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Piłsudskiego 40 – 42, 70 – 421 Szczecin (pok. nr 343).

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi tego samego dnia tj. **25 maja 2012 r. o godzinie 12.00** w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Piłsudskiego 40 – 42, 70 – 421 Szczecin (pok. nr 308).

Z poważaniem

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Jan Krawczuk  
Kierownik Zamawiającego