

BOZ.0003-2.7.2018.RJ

Szczecin, dnia 15 maja 2018 r.

Pani Agnieszka Przybylska
Radna
Województwa Zachodniopomorskiego

W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 24 kwietnia 2018 r. dotyczącą zbiornika ppoż. znajdującego się na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie informuję co następuje:

1. Czy kiedykolwiek stwierdzono nieprawidłowy stan (np. uszkodzenia) ścianek zbiornika p. pożarowego na Zamku Książąt Pomorskich?
Odpowiedź: Nie.

2. Z jakiego powodu nie zastosowano powłoki ochronnej wyżej wymienionych ścianek zbiornika (na jakim etapie zawiniono)?
Odpowiedź: Projekt zbiornika nie przewidywał izolacji wewnętrznej. Została zastosowana izolacja zewnętrzna abizol R+P. Konstrukcja zbiornika jest: żelbetowa, monolityczna, wylewana, zastosowano szczelny beton W8. Do połączenia płyty dennej ze ścianami zastosowano taśmy uszczelniające BESAPLAST KAB 150.

3. Czy były jakiegokolwiek zastrzeżenia w tym ze strony Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, co do jakości funkcjonowania / montażu / systemu monitoringu, w tymże zbiorniku?
Odpowiedź: Projekt zbiornika p.poż. uzyskał akceptację Nadzoru Budowlanego. Wszelkie prace konstrukcyjne były prowadzone pod nadzorem Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży konstrukcyjnej. Technologia wykonania zbiornika polegająca na ciągłym betonowaniu ścian (bez przerw technologicznych) została uzgodniona z Inspektorem Nadzoru. Wszelkie elementy konstrukcyjne ulegające zakryciu były zgłaszane do odbioru Inspektorowi Nadzoru, a prace budowlane zostały wykonane zgodnie z zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu projektem technicznym.

4. Czy przed ponownym napełnieniem zbiornika zostaną wyeliminowane wyżej wymienione nieprawidłowości?
Odpowiedź: Opera na Zamku w Szczecinie nie posiada aktualnie, żadnych jednoznacznych opinii ekspertów, które zawierałyby lub potwierdzałyby jakiegokolwiek „nieprawidłowości” dotyczące zbiornika p. poż. zlokalizowanego na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich. Natomiast niedopuszczalne jest ponowne jego napełnienie bez zbadania przez profesjonalną firmę, czy na skutek dużych obciążeń, na które zbiornik został narażony w związku z prowadzonymi przez Zamek Książąt Pomorskich pracami rozbiórkowymi oraz zabezpieczającymi miejsce katastrofy budowlanej, nie doszło do trwałych uszkodzeń lub nieprawidłowości. Wszelkie ewentualne prace naprawcze i zabezpieczające konstrukcje zbiornika p.poż. zostaną wykonane po sporządzeniu ostatecznej ekspertyzy zleconej przez Operę na Zamku w Szczecinie. Do przeprowadzenia badań konstrukcji zbiornika p.poż., będzie można przystąpić dopiero w momencie zakończenia robót budowlanych prowadzonych przez Zamek Książąt Pomorskich.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgerd Geblewicz