



DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) w związku z art. 192 oraz art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647, ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku przedłożonego przez Pana Jarosława Biskupa, Dyrektora Oddziału, występującego z pełnomocnictwa udzielonego przez firmę PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW w Elektrociepłowni Pomorzany zlokalizowanej w Szczecinie przy ul. Szczawiowej 25/26

orzekam

zmienić decyzję Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 3 lutego 2016 r. znak: WOŚ.II.7222.2.2.2016.GD zmienioną decyzjami:

- z dnia 18 grudnia 2017 r. znak: WOŚ.II.7222.1.29.2017.BK,
- z dnia 1 sierpnia 2018 r. znak: WOŚ.II.7222.2.19.2018.BK,
- z dnia 1 lipca 2019 r. znak: WOŚ.II.7222.2.32.2018.BK,
- z dnia 28 lipca 2020 r. znak: WOŚ.II.7222.2.20.2020.BK,
- z dnia 23 września 2021 r. znak: WOŚ-II.7222.21.2021.KB,
- z dnia 27 kwietnia 2022 r. znak: WOŚ-II.7222.8.2022.KB,
- z dnia 29 maja 2024 r. znak: WOŚ-II.7222.12.2024.KB,
- z dnia 6 listopada 2024 r. znak: WOŚ-II.7222.33.2024.KB,

w następujący sposób:

1. Tabela nr 5 określająca dopuszczalną wielkość emisji gazów i pyłów z kotła Condor (punkt V.1.2. „Emisja z instalacji energetycznego spalania paliw”) otrzymuje nowe brzmienie:

Lp.	Obiekt Źródło emisji	Symbol emitora	Czas pracy h/rok	Parametry emitora				Rodzaj zanieczyszczenia	Dopuszczalna wielkość emisji	
				d [m]	V [m/s]	T [K]	h [m]		mg/Nm ³ _u ¹⁾	
									do 31.12.2024 r.	od 01.01.2025 r. do 31.12.2029 r.
1.	Kocioł Condor	E-II	270	1,0	2,0	423	22	Dwutlenek siarki	1 700	1 700
								Tlenki azotu ²⁾	450	450
								Pył	50	50

¹⁾ masa wyemitowanej substancji w objętości spalin w następujących znormalizowanych warunkach: suchy gaz w temperaturze 273,15 K i pod ciśnieniem 101,3 kPa, przy zawartości 3% tlenu w gazach odlotowych

²⁾ tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, sek_wos@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

2. W pozostałej części pozostawia się decyzję bez zmian.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 3 grudnia 2025 r. znak: PGEEC0026850KW25/2025 Pan Jarosław Biskup, Dyrektor Oddziału, działając z pełnomocnictwa udzielonego przez firmę PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, wystąpił o zmianę decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 3 lutego 2016 r. znak: WOŚ.II.7222.2.2.2016.GD udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW w Elektrociepłowni Pomorzany zlokalizowanej w Szczecinie przy ul. Szczawiowej 25/26. Przedmiotowy wniosek został złożony w tut. urzędzie w dniu 3 grudnia 2025 r.

Organem właściwym w sprawach ochrony środowiska dla przedmiotowej instalacji energetycznego spalania paliw jest marszałek województwa zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647, ze zm.), zwanej dalej: „ustawa POŚ”.

Wnioskowana zmiana niniejszego pozwolenia zintegrowanego dotyczy zwiększenie czasu pracy kotła Condor z 200 h/rok na 270 h/rok.

Kocioł Condor służy do wytwarzania pary wodnej niezbędnej do rozpalania jednego z dwóch kotłów Benson wchodzących w skład bloków energetycznych A i B w przypadku postoju obu bloków. Zmiana czasu pracy kotła Condor wynika z konieczności dostosowania harmonogramu pracy instalacji do aktualnych wymagań operatora systemu elektroenergetycznego i operatora miejskiego systemu ciepłowniczego, w tym częstszych uruchomień bloków.

Zwiększenie dopuszczalnego czasu pracy kotła ma charakter organizacyjny i nie wiąże się ze zmianą technologii ani parametrów eksploatacyjnych instalacji, tym samym parametry techniczne kotła, parametry emitora, sposób odprowadzania spalin oraz wielkość emisji substancji do powietrza nie ulegają zmianie.

Wnioskowana zmiana nie została uznana za istotną zmianę pozwolenia zintegrowanego rozumianej jako zmianę sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowę, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko w rozumieniu art. 3 pkt 7) ustawy POŚ.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, sek_wos@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r., poz. 1691), zwanej dalej: „ustawa k.p.a.” wszystkie Strony zostały powiadomione o wszczętym postępowaniu.

Przedstawiony wniosek spełnia wymagania formalne określone w art. 208 ustawy POŚ.

W myśl art. 10 ustawy k.p.a. zapewniono wszystkim Stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Ponadto każdej ze Stron udostępniono przygotowany projekt rozstrzygnięcia w sprawie, do którego nie wniesiono uwag.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz uznając, że dotrzymane zostaną warunki zawarte w niniejszej decyzji oraz w obowiązujących przepisach z zakresu ochrony środowiska, a także uznając, że warunki eksploatacji instalacji nie spowodują zagrożenia dla środowiska, a także uwzględniając słuszny interes Strony orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji Stronie służy odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Prawidłowo złożone oświadczenie w tym zakresie jest niewzruszalne – nie jest możliwe jego cofnięcie. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z up. Marszałka Województwa
Karolina Błażków - Składanek
p.o. Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska

Potwierdza się wniesienie opłaty skarbowej
w kwocie 1005,50 zł + 0,50 zł = 1006,00 zł
data wpłaty 1 grudnia 2025 r.; 8 grudnia 2025 r.
nr rach. bankowego, na który dokonano zapłaty
20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, sek_wos@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

Otrzymują:

1. Pan Jarosław Biskup - *pełnomocnik*
Dyrektor Oddziału
PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Szczecinie
ul. Gdańska 34A, 70-661 Szczecin
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin /e-Doręczenia/
3. a/a

Do wiadomości:

1. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Departament Instrumentów Środowiskowych
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa /e-Doręczenia/
2. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin /e-Doręczenia/
3. Biuro I ds. Opłat Środowiskowych i Gospodarki Odpadami w/m

**Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska**

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, sek_wos@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl