



ON zbiornik oleju napędowego 5m<sup>3</sup>

STREFA POŻAROWA 3  
ściana REI240  
na własnym fundamencie  
z 3 stron składowiska o  
gęstości obciążenia  
ogniowego  $> 4000 \text{ MJ/m}^2$   
10 m od budynków

STREFA POŻAROWA 2  
PM  $< 500 \text{ MJ/m}^2$   
Powierzchnia  $1260 \text{ m}^2$

STREFA POŻAROWA 1  
PM  $< 300 \text{ MJ/m}^2$   
Powierzchnia  $1260 \text{ m}^2$

STREFA 4 budynek socjalno-  
biurowy z przyległymi  
pomieszczeniami i  
podręcznymi magazynami ZL  
III niski 1 kondygnacja

ściana oddzielenia  
przeciwpożarowego od stacji  
TRAFO klasy REI120,  
przewyższająca wysokość  
budynku stacji  
transformatorowej o  $0,3 \text{ m}$

POWIERZCHNIA SKŁADOWANIA  $340 \text{ m}^2$   
WYSOKOŚĆ SKŁADOWANIA DO  $4 \text{ m}$   
GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO  $> 4000 \text{ MJ/m}^2$

Załącznik Nr 1 do decyzji  
Znak WOS.11.243.4.1.2020.AM  
z dnia 16.04.2021r.

- ściany oddzielenia przeciwpożarowego REI240 o wysokości co najmniej  $4,3 \text{ m}$ .
- $1360 \text{ m}^3$  odpadów waży nie mniej niż  $1\ 292\ 000 \text{ kg}$
- Hydrant 75 od stref pożarowych oraz umowa z właścicielem sąsiedniej działki o korzystanie ze zbiornika przeciwpożarowego usyt. do  $250 \text{ m}$  od stref pożarowych

Obiekt:	STENA RECYKLING Sp. z o.o Zakład Przeclaw ul. Kasztanowa 21, 72-005 Przeclaw
Temat:	operat przeciwpożarowy aneks 31 68 ul. Kasztanowa 21, 72-005 Przeclaw
RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH mgr inż. Jarosław Swatowski SP nr upr. 519/2009 PRZECIWPOŻAROWYCH	
mgr inż. Jarosław Swatowski Nr upr. 519/2009	
Tytuł rysunku:	RZUT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Skala:	1:500
DATA:	02 2020
Rys. nr:	1