



ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Znak sprawy: WOIRZL.II.272.41.2019.PW

Szczecin, dnia 23 września 2019 r.

Adres do korespondencji:

Województwo Zachodniopomorskie
– Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wieloosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych
pl. Hołdu Pruskiego 8, pok. 24
70-550 Szczecin
Tel.: 91 44 19 200
Fax: 91 43 10 965
adres e-mail: zamowienia.publiczne@wzp.pl
strona internetowa: www.przetargi.wzp.pl

**WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 5 548 000 euro pn. *„Wykonanie Modelowego Miejsca Odpoczynku Rowerzystów w Mrzeżynie na trasie Velo Baltica (EuroVelo 10) w ramach realizacji projektu „Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk”*

Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.; dalej „ustawa PZP”) Zamawiający, Województwo Zachodniopomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, przekazuje treść zapytań o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”) wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje modyfikacji treści SIWZ w następujący sposób:

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że tablice informacyjne numerowe oraz mapowe mają być bez treści, która jest poza zakresem opracowania.

Odpowiedź

Zgodnie z pkt 2 lit. f-i Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ, do obowiązków Wykonawcy należy *„wykonanie w miejscu odpoczynku rowerzystów w Mrzeżynie małej architektury i elementów informacyjnych:*

- f. *tablica informacyjna, numerowa – płyta z drewna modrzewiowego, gr. 20 (mm), mocowana do konstrukcji głównej wiaty (krokwi i słupa), na stelażu stalowym – 2 szt.,*
- g. *wykonanie projektu tablic według wytycznych inwestora – 2 szt.,*
- h. *tablica informacyjna, mapowa – płyta z drewna modrzewiowego, mocowana do łat drewnianych, gr. 20(mm)– 2 szt.,*
- i. *wykonanie projektu tablic według wytycznych inwestora – 2 szt.,”*

Zgodnie z powyższym Zamawiający przekaże Wykonawcy treść przeznaczoną do zamieszczenia na tablicach informacyjnych (teksty, zdjęcia, logotypy, mapy). Wykonawca wykona projekt tablic z ich uwzględnieniem. Projekt ten będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Po uzyskaniu akceptacji Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i zamocowania tablic.

Pytanie nr 3

Jeżeli połać dachowa ma być pokryta gontem drewnianym w dwóch warstwach to ilość gontów w przedmiarze jest przyjęta w układzie pojedynczym a nie podwójnym. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź

Zamawiający informuję, że w przedmiarze robót przyjęto pokrycie dachu z gontu drewnianego modrzewiowego w podwójnym kryciu, zgodnie z przyjętym rozwiązaniem w projekcie wykonawczym.

Pytanie nr 4

Jaka ma być pojemność koszy czterokomorowych na odpady segregowane?

Odpowiedź

Pojemność koszy na odpady segregowane powinna mieścić się w przedziale 50-65 litrów dla jednego modułu.

Pytanie nr 5

Na rysunku K-02 ilość 76,68 kg powinna być x12szt. słupów. Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź

Zamawiający przekazuje zmodyfikowany rysunek K.02, przedstawiający zestawienie ciężaru okuć przemnożonych przez ich ilość.

Pytanie nr 6

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o 4 dni tj. na 27.09.2019r. z uwagi na trudności w uzyskaniu ceny gontów łupanych jako zadaszania wiaty.

Odpowiedź

Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji treści SIWZ oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu w tym zakresie w dniu 19 września 2019 r.

Pytanie nr 7

W PT zaprojektowano posadzkę na gruncie z cegły klinkierowej, posadzkowej, rozbiórkowej. Brak takiego materiału na rynku budowlanym. Prosimy o podanie dostępnego produkowanego materiału.

Odpowiedź

Nawierzchnię należy wykonać z cegły posadzkowej o grubości wskazanej z projekcie. Zamawiający dopuszcza wykonanie posadzki z cegły rozbiórkowej, o ile zostanie ona odpowiednio oczyszczona oraz zaimpregnowana.

Powyższe wyjaśnienia oraz modyfikacja treści stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

z up. Zarządu Województwa
Przemysław Włosek
Sekretarz Województwa
Dyrektor Generalny Urzędu

Załącznik:

- 1) Zmodyfikowany Rysunek K.02.