



Adres do korespondencji:

Województwo Zachodniopomorskie
– Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wieloosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych
pl. Hołdu Pruskiego 8, pok. 28
70-550 Szczecin
Tel.: 91 44 19 127
Fax: 91 43 10 965
adres e-mail: zamowienia.publiczne@wzp.pl
strona internetowa: www.przetargi.wzp.pl

**WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.548.000 euro na robotę budowlaną pn. „*Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie*”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.; dalej „ustawa PZP”) Zamawiający, Województwo Zachodniopomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, przekazuje treść zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 3:

W odpowiedzi na pytanie 2. Zamawiający określił, że: „...Zdemontowane i zutilizowane oprawy mają być zastąpione oprawami nowymi.”

Czy w związku z powyższym w zakres zadań Wykonawcy wchodzi dostawa nowych opraw oświetlenia podstawowego?

Odpowiedź:

Wykonawca ma do zamontowania 394 szt. opraw nowych zakupionych we własnym zakresie, w ramach zamówienia wg załączonej do SIWZ specyfikacji. Dodatkowo należy zamontować 40 szt. opraw, które przekaze Zamawiający oraz 30 szt. opraw zdemontowanych, przeznaczonych do ponownego wykorzystania.

Pytanie nr 4:

Jeżeli w zakres wchodzi dostawa nowych opraw oświetlenia podstawowego to proszę o dokonanie stosowanych modyfikacji SIWZ oraz przedmiarów prac tak aby obowiązki Wykonawcy były oznaczone w sposób nie budzących wątpliwości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona dodatkowej modyfikacji treści SIWZ. Załączone do SIWZ przedmiary robót jednoznacznie wskazują na:

- demontaż 437 szt. opraw (poz. 6) przeznaczonych do utylizacji,

- demontaż 30 szt. opraw (poz. 7) przeznaczonych do ponownego wbudowania,
- montaż 394 szt. nowych opraw (poz. 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 i 72) zakupionych przez Wykonawcę w ramach zamówienia wg specyfikacji opraw,
- montaż 70 szt. opraw (poz. 71), gdzie 30 szt. pochodzi z demontażu, a 40 szt. jest w posiadaniu Zamawiającego i zostaną przekazane Wykonawcy do zamontowania.

Pytanie nr 5:

Jeżeli w zakres wchodzi dostawa nowych opraw oświetlenia podstawowego to proszę o wydłużenie terminu składania ofert ze względu na konieczność wystąpienie do dostawców sprzętu oświetleniowego o przedstawienie ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 9 grudnia 2019 r. W tym celu Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji treści SIWZ.

Pytanie nr 6:

Jeżeli w zakres wchodzi dostawa nowych opraw oświetlenia podstawowego to proszę o przedstawienie kryterium równoważności dostarczanych opraw tak aby co najmniej 3 producentów mogło przedstawić oferty.

Odpowiedź:

Dokumentacja opisuje wymagania techniczne jakie mają spełnić oprawy. Sposób postępowania z materiałami jakie Wykonawca zamierza wbudować został opisany w STWIOR pkt. 2.

Pytanie nr 7:

Jeżeli w zakres NIE wchodzi dostawa nowych opraw oświetlenia podstawowego to proszę o uściślenie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „...Zdemontowane i zutylizowane oprawy mają być zastąpione oprawami nowymi.” Czy Wykonawca ma zamontować oprawy dostarczone przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Vide odpowiedź na pytanie nr 3 i 4.

Pytanie nr 8:

Jeżeli w zakres prac NIE wchodzi dostawa nowych opraw oświetlenia podstawowego i oprawy te dostarcza Zamawiający to proszę o podanie terminu dostawy wszystkich opraw od podpisania umowy z Zamawiającym.

Odpowiedź:

Oprawy dostarczane przez Zamawiającego (40 szt.) są w jego posiadaniu i mogą zostać przekazane Wykonawcy w dniu przekazywania placu budowy. Zgodnie z § 2 pkt 1 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, przekazanie placu budowy nastąpi w dniu podpisania Umowy.

Pytanie nr 9:

Tabela Elementów Rozliczeniowych (TER) w zakresie Instalacji Elektrycznych zawiera jedynie zakresy: rozdzielnic elektrycznych oraz instalacji SAP. Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz Przedmiarami Robót, zakres prac obejmuje także: prace demontażowe, układanie instalacji elektrycznych, montaż i podłączanie osprzętu(m. in. opraw oświetleniowych, gniazd wtyczkowych, włączników, instalacja wyrównawcza) . Proszę o informację, czy zakres prac obejmuje swoim zakresem prace wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia, czy zakres prac obejmuje tylko prace ujęte w Tabeli Elementów Rozliczeniowych.

Odpowiedź:

Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje wykonanie wszystkich czynności i robót wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia. TER zawiera tylko wyszczególnienie elementów odbiorowych, które po ich zakończeniu będą podlegały odbiorowi i na tej podstawie umożliwią częściowe płatności.

Pytanie nr 10:

Zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia: 09.12.2019.

Odpowiedź:

Vide odpowiedź na pytanie nr 5.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający, Województwo Zachodniopomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, dokonuje modyfikacji treści SIWZ w następujący sposób:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia**1) Rozdział XIII ust. 11 SIWZ:**Przed modyfikacją:

„Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego,
pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin (pokój 24)

Oferta w postępowaniu na „Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku
Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”

„Nie otwierać przed dniem 04.12.2019 r., godz. 10:30”.”

Po modyfikacji:

„Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego,
pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin (pokój 24)

Oferta w postępowaniu na „Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku
Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”

„Nie otwierać przed dniem 09.12.2019 r., godz. 10:30”.”

2) Rozdział XVII ust. 1 SIWZ:Przed modyfikacją:

„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w budynku Urzędu Marszałkowego Województwa Zachodniopomorskiego przy pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin (pokój 24) do dnia **4 grudnia 2019 r., do godziny 10:00** i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w Rozdziale XIII SIWZ.”

Po modyfikacji:

„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w budynku Urzędu Marszałkowego Województwa Zachodniopomorskiego przy pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin (pokój 24)

do dnia **9 grudnia 2019 r., do godziny 10:00** i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w Rozdziale XIII SIWZ.”

3) Rozdział XVII ust. 5 SIWZ:

Przed modyfikacją:

„Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przy pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin – pok. 28, **w dniu 4 grudnia 2019 r., o godzinie 10:30.**”

Po modyfikacji:

„Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przy pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin – pok. 28, **w dniu 9 grudnia 2019 r., o godzinie 10:30.**”

2. Załącznik nr 10 do SIWZ – Dokumentacja projektowa – Folder: OPRAWY – usuwa się plik pn. „Oprawy”.

W tym zakresie właściwe informacje znajdują się w zamieszczonym do ogłoszenia postępowania pliku o nazwie Załącznik nr 10 do SIWZ – Dokumentacja projektowa – Folder: Rozmieszczenie oprav – plik pn. „Oprawy v1”.

Powyższe wyjaśnienia oraz modyfikacja treści stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Nowy termin składania ofert: 09.12.2019 r. godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert: 09.12.2019 r. godz. 10:30

z up. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

Stanisław Wziętek
CZŁONEK ZARZĄDU

Kierownik Zamawiającego