



ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Znak sprawy: WOIRZL.II.272.57.2019.PR

Szczecin, dnia 27 listopada 2019 r.

Adres do korespondencji:

Województwo Zachodniopomorskie
– Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wieloosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych
pl. Hołdu Pruskiego 8, pok. 28
70-550 Szczecin
Tel.: 91 44 19 127
Fax: 91 43 10 965
adres e-mail: zamowienia.publiczne@wzp.pl
strona internetowa: www.przetargi.wzp.pl

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.548.000 euro na robotę budowlaną pn. **„Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”**.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843; dalej „ustawa PZP”) Zamawiający, Województwo Zachodniopomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, przekazuje treść zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Na obiekcie są istniejące rozdzielnie. Proszę o wskazanie, które z wymienionych rozdzielnic są do demontażu: RCIKIT, RCIKIT, Pomiar, TG, RK, Rups, RP1.2, RBP1, RBP2, RP1.3, RBP2, RP2.1, RP2.2, rozdzielnica w pomieszczeniu biurowym 210 na 2 piętrze, RP3.1, RP3.2 P3.3, REP.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielając wyjaśnień informuję, iż:

1. struktura zasilania odbiorów elektrycznych z obecnych rozdzielnic oraz wzajemnych powiązań instalacji pomiędzy istniejącymi rozdzielnicami elektrycznymi nie jest Zamawiającemu znana;
2. remont instalacji elektrycznych ma być realizowany etapami w nieprzewidywalnym na etapie toczącego się postępowania przetargowego scenariuszu udostępniania pomieszczeń;
3. remont instalacji elektrycznych ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa jej użytkowania, przy zachowaniu możliwie niskich nakładów finansowych;

Zamawiający nie jest w stanie wskazać na obecnym etapie postępowania przetargowego, które z istniejących rozdzielnic będą podlegały demontażowi.

Pytanie nr 2:

Na obiekcie są istniejące oprawy. Proszę o informację ile opraw należy zdemontować i ponownie zamontować. Według przedmiaru należy zdemontować 467 szt opraw i ponownie zamontować tylko 30szt, natomiast w opisie i na rysunkach jest informacja, iż oprawy nie podlegają wymianie.

Proszę zatem o potwierdzenie, że wszystkie oprawy demontowane mają być z powrotem zamontowane i że w ofercie należy jedynie uwzględnić nowe oprawy ewakuacyjne i awaryjne, a oprawy oświetlenia podstawowego zostają stare.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że demontażowi i ponownemu montażowi podlega 30 szt. opraw oświetleniowych. Pozostałe oprawy oświetleniowe podlegają demontażowi i utylizacji przez Wykonawcę. Zdemontowane i zutylizowane oprawy mają być zastąpione oprawami nowymi.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

z up. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
Anna Bańkowska
Członek Zarządu
Kierownik Zamawiającego