



OPCJA
zasilanie z UPS

[illegible]

1. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym przez samoczynne wyłączenie zasilania wg PN-IEC 60364, układ sieci TN-S.
2. Oprawy oświetlenia awaryjnego zasilic z obwodów oświetlenia podstawowego w danym rejonie z pominięciem 1 żyty odpowiadającej za zaciągnięcie/wyłączenie oświetlenia podstawowego.



Jednostka projektująca:		Inwestor:		Nr umowy: 27/WIIN/2018	
PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH		Województwo Zachodniopomorskie ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin		Data opracowania: <b>WRZESIEŃ 2018</b>	
Elseco sp. z o.o. tel/fax (0-91) 820-14-80 www.elseco.pl tel/fax (0-91) 820-14-81					
Nazwa inwestycji:		Remont instalacji elektrycznej Skrzydła Menniczego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie		Stadium - Branża PW - INST. ELEKT.	
Obiekt:		Skrzydło Mennicze-Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie		Skala:	
Tytuł rysunku:		Schemat rozdzielnic 3 piętra lewa -R3I			
Projektant:		mgr inż. Szymon Woyke		183/SZ/2002	
Opracowujący:				Podpis:	
Sprawdzający:		mgr inż. Norbert Wszystki		11/SZ/2001	
				Podpis:	